




DEFEKTU AKTS Nr. 1/2023

Gulbenē, 2023. gada 26. jūlijā



Līgums: 2020. gada 24. augusta iepirkuma Nr. GNP 2020/67/ERAF līgums “Par ēkas pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, piemērojot dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”.




1. **Gulbenes novada pašvaldība**, pamatojoties uz 2023. gada 25. jūlijā veikto ēkas Dzirnau 7a, Gulbene apsekošanu, ir sagatavojusi detalizētu aktu.

Nr. p.k.	Defekta un/vai trūkuma apraksts	Foto fiksācija
1.	Konstatēti iesēdumi bruģētajā ēkas apmales joslā un zonā ap kanalizācijas akas vāku	


		
2.	Konstatēta plaisa	
3.	Konstatēta apmetuma/ krāsas atdalīšanās no sienas	

		
4.	Konstatēts durvju kleidas defekts	

5.	Konstatēta atdalīšanās, pazīmes apmetuma mitruma	
6.	Konstatētas plaisas gaismas šaftās	
7.	Konstatēts deformējums durvju kleidās	

		
8.	Konstatēta apmetuma atdališanās	
9.	Konstatēts defekts durvju aizvērējā, kā rezultātā netiek nodrošināta droša durvju aizvēršana.	

10.	Konstatētas nefunkcionējošas elektrības rozetes	
11.	Konstatētas nokritušas grīdlistes	
12.	Konstatēta apmetuma atdalīšanās no savienojuma vietas	

13.	Konstatētas plaisas	
14.	Konstatēta flīžu atdalīšanas no grīdas	